



Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento
 de pavimentos pulidos y sin pulir (USRV)
 UNE ENV 12633

PREFABRICADOS LOPEZ Y MOCHON, S. L.
 CTRA. ATARFE - STA. FE, POLGN. INDUS. LOS
 18230 ATARFE
 GRANADA

Datos de Recogida de Muestra

F. Muestreo: 09/09/2011 **Procedencia:** PASARELA DE PLAYA **Nº Entrada:** 378/11
Cliete: PREFABRICADOS LOPEZ Y MOCHON, S. L. **Referencia:**
Norma: **Recogida Por:** FRANCISCO NAVARRO GONZALEZ
Toma de Muestra: EN FABRICA **Obra:**

RESULTADOS DEL ENSAYO

MUESTRA: Pasarela de Playa Textura imitación Madera

Nº Probeta	Valor USRV	Valor Medio USRV	Clasificación según Tabla 1.1 Código Técnico (DB-SUA)
1	65	58	CLASE 3 ($R_d > 45$)
2	51		

Clasificación de los suelos según su resbalabilidad (Código Técnico DB-SUA)

Resistencia al deslizamiento (R_d)	Clase	Uso de suelos para cada clase específica
$R_d \leq 15$	0	Ningún uso posible
$15 < R_d \leq 35$	1	Zonas Interiores secas con pendiente menor del 6%
$35 < R_d \leq 45$	2	Zonas Interiores secas con pendiente mayor ó igual del 6% y Zonas Interiores húmedas con pendiente menor del 6%
$R_d \geq 45$	3	Zonas interiores húmedas con pendiente igual o mayor del 6% y Zonas Exteriores, piscinas y duchas

Granada a, 12 de septiembre de 2011

Director Técnico
 Rafael Fontalba Díaz
 Arquitecto Técnico



Responsable Técnico de Ensayos
 Francisco J. Navarro Gonzalez
 Licenciado en Geología