



Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento
de pavimentos pulidos y sin pulir (USRV)
UNE ENV 12633

PREFABRICADOS LOPEZ Y MOCHON, S. L.
CTRA. ATARFE - STA. FE, POLGN. INDUS. LOS
18230 ATARFE
GRANADA

Datos de Recogida de Muestra

F. Muestreo: 09/09/2011 **Procedencia:** PLATO DE DUCHA **Nº Entrada:** 378/11
Cliete: PREFABRICADOS LOPEZ Y MOCHON, S. L. **Referencia:**
Norma: **Recogida Por:** FRANCISCO NAVARRO GONZALEZ
Toma de Muestra: EN FABRICA **Obra:**

RESULTADOS DEL ENSAYO

MUESTRA: Plato de Ducha Textura imitación Madera

Nº Probeta	Valor USRV	Valor Medio USRV	Clasificación según Tabla 1.1 Código Técnico (DB-SUA)
1	63	56	CLASE 3 ($R_d > 45$)
2	49		

Clasificación de los suelos según su resbalabilidad (Código Técnico DB-SUA)

Resistencia al deslizamiento (R_d)	Clase	Uso de suelos para cada clase específica
$R_d \leq 15$	0	Ningún uso posible
$15 < R_d \leq 35$	1	Zonas Interiores secas con pendiente menor del 6%
$35 < R_d \leq 45$	2	Zonas Interiores secas con pendiente mayor ó igual del 6% y Zonas Interiores húmedas con pendiente menor del 6%
$R_d \geq 45$	3	Zonas interiores húmedas con pendiente igual o mayor del 6% y Zonas Exteriores, piscinas y duchas

Granada a, 12 de septiembre de 2011

Director Técnico
Rafael Fontalba Díaz
Arquitecto Técnico



Responsable Técnico de Ensayos
Francisco J. Navarro Gonzalez
Licenciado en Geología